

Технические условия подключение газа

Приложение №1

к договору о подключении

(технологическом

присоединении) объектов

капитального строительства

к сети газораспределения

от« _____ 20 г. №

[Вернуться в Газ](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения

1. Акционерное Общество «Мособлгаз».
2. Сидорова Василиса Петровна.
3. Объект капитального строительства: Жилой дом, расположенный (проектируемый) по адресу: Московская обл.
4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5 куб. метров в час.
5. Давление газа в точке подключения:
максимальное: 0,005 МПа;
фактическое (расчетное): 0,003 МПа-0,0012 МПа.
6. Информация о газопроводе в точке подключения:
- газопровод: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 63 мм, давление газа $P < 0,005$ МПа.
7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней.
8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации:
 - 8.1. Источник газоснабжения: газопровод низкого давления $P: 50,005$ МПа, D80 по улице;
 - 8.2. Исполнитель осуществляет разработку проекта сети газораспределения по объекту: «газопровод низкого давления $P: 50,005$ МПа» от источника газоснабжения до точки подключения со следующими параметрами:
 - газопровод: материал труб стальной, диаметр труб 50 мм, давление газа $P: 50,005$ МПа;
 - газопровод: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 63 мм, давление газа $P: 50,005$ МПа;
 - 8.3. Заявитель осуществляет разработку проекта сети газопотребления (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) от газопровода в точке подключения до газоиспользующего оборудования в границах своего земельного участка.
9. Другие условия подключения, включая точку подключения.
 - 9.1. Точка подключения располагается на границе земельного участка заявителя;
 - 9.2. Точка подключения определяется в соответствии с пунктом 5 Договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения;
 - 9.3. Признаки индивидуального проекта: отсутствуют.

10. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа (если предусмотрено законодательством Российской Федерации).

11. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.